



PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1053

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi : J-H(St)H..Lg / EIB-H(St)H

Yangına Tepki Performansı: Cca, s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar

(KAPSAMI EKTEDİR)

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA, SANCAKTEPE/İSTANBUL

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA, SANCAKTEPE/İSTANBUL

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standartı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 18.03.2020 tarihinde düzenlenmiş ve kablo tipine isim eklenmesi sebebiyle 16.05.2025 tarihinde revize edilmiş olup uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 1, 16.05.2025



Dr. Alkan HAFCI
Direktifler Müdürü V.

