

Performans Değişmezlik Belgesi

3130-CPR-006

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi : LIHH JZ/OZ/JB/OB

Yangına Tepki Performansı: C_{ca}-s2, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

ve imalat tesis(ler)inde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının
değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 29.12.2025 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, 29.12.2025, Rev. 0



**Teknik Müdür
Ersin Gök**



ÜRÜN TANIMI:

Kablo ailesinin tip tanımı	LIHH JZ/OZ/JB/OB
----------------------------	------------------

TASARIM BİLGİLERİ:

İletken tasarımı	Yuvarlak
İletken sınıfı	Sınıf 5
İletken tipi	Bakır
Damar sayısı	Çok damarlı
Zırh	Yok

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE
GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA - EN 50576:**

Kapsama alanı
☐ Zırhlı
☒ Zırhsız çok damarlı
☐ Tek damarlı kılıflı
☐ Tek damarlı kılıfsız
☐ Kablo ailesi çap ≤ 5mm içeriyor

KAPSAMDAKİ KESİTLER:

Damar sayısı	Kesit mm ²
2'den 27'ye	0,50'den 16'ya

KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:

$$\chi = 13-275$$

DIŞ ÇAP ARALIĞI:

$$D = 5,1 \text{ mm} - 33,4 \text{ mm}$$



3130-CPR-006 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.