

Performans Değişmezlik Belgesi

3130-CPR-007

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi : TB-NMA-SHFJ (SM/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5)

Yangına Tepki Performansı: C_{ca}-s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

ETK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**OSMANGAZİ MAH. MÜSTESNA SOK. NO:37 SAMANDIRA,
SANCAKTEPE/İSTANBUL**

ve imalat tesis(ler)inde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

**yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının
değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu belge, ilk olarak 29.12.2025 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, 29.12.2025, Rev. 0



**Teknik Müdür
Ersin Gök**

ÜRÜN TANIMI:

Kablo ailesinin tip tanımı	TB-NMA-SHFJ (SM/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5)
Fiber Sayısı	2-24

TASARIM BİLGİLERİ:

Kablo yapısı	Tight(Sıkı) Fiberli, Dolgusuz , Tek Kılıflı
Tek Tüplü / Çoklu tüplü	Tek tüplü
Zırh	Yok

**ELEKTRİK KABLOLARI-YANGINA TEPKİ SONUÇLARINA GÖRE
GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA - EN 50576:**

Fiberoptik kablo, 2-24 fiberli

KABLO PARAMETRESİ ARALIĞI:

$$\lambda = 11-44$$

DIŞ ÇAP ARALIĞI:

$$D = 4,8 \text{ mm} - 8,8 \text{ mm}$$



3130-CPR-007 sayılı Performans Değişmezlik Belgesi Ekidir.